

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2022/008518-020

Prievidza

14. 06. 2022



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku,
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, v zastúpení ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, podal dňa 25.06.2021 návrhy na vydanie povolenia na užívanie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“, časť:

„Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“,

„Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“,

v k. ú. Čereňany, obec Čereňany, so skúšobnou prevádzkou ČOV v trvaní 12 mesiacov.

Účastníci konania:

1. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
3. Obec Čereňany, 972 46 Čereňany
4. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, 921 80 Piešťany
5. Pavol Vážan, Na záhumní 442/19, 972 46 Čereňany – dotknutá verejnosť
6. Ostatní účastníci konania – vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená podľa výroku tohto rozhodnutia

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.0 Oz. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 056 006,

I.

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku:

„Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“, časť:

„Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“,

„Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“,

líniová stavba v k. ú. Čereňany, obec Čereňany, podľa povolení na uskutočnenie vodnej stavby, povolení zmien vodnej stavby pred dokončením a podľa dokumentácie skutočného realizovania stavby na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Líniová vodná stavba je umiestnená v k. ú. Čereňany na pozemkoch:

KN-C parc. č.: 1471/1, 1471/2, 1495/4, 1535, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1570, 1572, 1577, 1564/1, 1775/1, 1775/4, 1860, 4/3, 513/2, 702, 1776/1, 1776/2, 1588, 1589/1, 1589/2, 1468/5, 1466/3, 1464/8, 1462/3, 1460/3, 1458/3, 1456/3, 1454/3, 1452/3, 221, 727, 148/2, 219, 509/1, 665/1, 723, 724, 726/1, 726/3, 726/5, 1536/3, 1546/1, 1547/1, 1547/2, 1547/3, 1548, 1564/2, 1573/1, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577/1, 1577/2, 1577/3 1578/1, 1579/1, 1580, 1581, 1582, 1583, 1536/3, 1540/1, 1540/3, 1542/1, 1547/6,
KN-E parc. č.: 154/1, 155/1, 155/2, 158/10, 158/2, 158/6, 558/203, 563/1, 872/3, 158/4, 158/5, 158/8, 158/9, 263, 367/2, 559/22, 803/1, 804/1, 804/2, 856/7, 875, 876/1, 876/2, 562, 18/6, 11/1, 872/1, 1/5, 1/405, 17/1, 37/4, 69/2, 130/5, 154/2, 154/3, 154/111, 219, 258/3, 258/4, 259/2, 367/1, 367/102, 555/10,20,30,38,71,72,93,105,107,108,153, 556/1, 558/1,2,3,201, 560/6, 560/9, 702/1, 872/9.

Účel stavby: odvádzanie a čistenie odpadových vôd z obce Čereňany verejnou kanalizáciou.

Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela: „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ a povolenie na nakladanie s vodami vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia rozhodnutím č. OZP 1297/2002/ŠVS zo dňa 24.5.2002, právoplatným dňa 26.06.2002. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodnutím č. OÚŽP/2008/02621 zo dňa 27.11.2008, právoplatným dňa 30.12.2008. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením a povolenie na osobitné užívanie vôd vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/00098 zo dňa 09.09.2013, právoplatným dňa 09.10.2013. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2019/002553 zo dňa 07.02.2019, právoplatným dňa 13.03.2019, a rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/009393-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022.

Povolenie na vodnú stavbu „Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“ vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/01801 zo dňa 30.09.2013, právoplatným dňa 04.11.2013. Predĺženie platnosti stavebného povolenia a povolenie na zmenu vodnej stavby pred dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2015/016527 zo dňa 02.10.2015, právoplatným dňa 02.11.2015 a č. OU-PD-OSZP-2021/009392-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022.

Navrhovaná zmena činnosti „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“ bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“). Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zisťovacom konaní rozhodnutie pod č. OU-PD-OSZP-2016/000691-019 zo dňa 12.01.2016, právoplatné dňa 09.03.2016, v ktorom rozhodol, že predmetná navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní ku kolaudačnému konaniu stavby vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2021/022496-002 zo dňa 16.09.2021, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie kolaudačného konania je v súlade so zákonom o posudzovaní a rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní.

Dokumentáciu skutočného realizovania stavby vypracoval STVS – servising s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, v roku 2020 pod č. zákazky 102-04/360-2020.

Geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania stavby vypracoval zhotoviteľ: TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, podzhotoviteľ: GEOMAD s.r.o., ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica, pod zák. číslom 602/17 v 08/2020 objekt 2.1 Čereňany kanalizácia a v 04/2020 objekt 2.2 Čereňany ČOV. Geodetickú dokumentáciu autorizačne overil Ing. Richard Szabó, autorizovaný geodet a kartograf č. 789.

Geometrické plány na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete vyhotovil GEOMAD s.r.o., Vlkanovská 23/3, 976 31 Vlkanová: GP č. 47418397-301/2019 až GP č. 47418397-328/2019, v počte 28 ks, autorizačne overil Ing. Peter Košťial, autorizovaný geodet a kartograf č. 203, a úradne overil Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor.

Vodná stavba obsahuje:

V rámci stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“ bola v obci Čereňany vybudovaná splašková verejná kanalizácia a nová čistiareň odpadových vôd. Čistiareň odpadových vôd v rámci areálu pozostáva zo sústavy podzemných nádrží prekrytých prevádzkovou budovou. Pre zabezpečenie prístupu k jednotlivým prevádzkovým častiam, boli v areáli ČOV vybudované spevnené plochy. Na zabezpečenie chodu a prístupu k ČOV v rámci stavby boli vybudované aj ďalšie objekty, ktoré sú umiestnené mimo areálu. Prístupová komunikácia k ČOV je riešená napojením na miestnu cestu, NN prípojka bola vybudovaná napojením na existujúcu silnoprúdovú sieť obce a vodovodná prípojka na najbližší bod verejnej vodovodnej siete. Vyčistené odpadové vody z ČOV budú odvádzané do Čerenianskeho potoka.

Technické parametre stavby – súhrn:

ČOV Čereňany: 2 200 EO, 330 m³/deň

Gravitačná kanalizácia

- Profil potrubia: DN 300 – 6 659,50 m, DN 250 – 67,50 m, DN 200 – 87,93 m

- Celková dĺžka – 6 814,93 m

Výtlak

- Profil potrubia – DN 100, celková dĺžka – 209,25 m

Domové odbočenia

- počet odbočení – 485 RD

- profil DN 150 – 2 500,49 m, profil HDPE 40 – 83,94 m, celková dĺžka – 2 584,43 m

Vodovodná prípojka ČOV - 129,05m

NN ČOV - 126,13m

NN Prípojka k ČS - 12,79m

ČLENENIE STAVBY

2.1. ČEREŇANY – KANALIZÁCIA, stavebné objekty:

SO 01 Stoka A

SO 02 Stoka A0

SO 03 Stoka A1

SO 04 Stoka A4

SO 05 Stoka B

SO 06 Stoka B0

SO 07 Stoka B1

SO 08 Stoka B1-1

SO 09 Stoka B1-2

SO 10 Stoka B2

SO 11 Stoka B3

SO 12 Stoka B4

SO 13 Stoka B5

SO 14 Stoka B5-1

SO 15 Stoka B5-2

SO 16 Stoka B6

SO 17 Čerpacia stanica

SO 17a Strojná časť ČS

SO 17b Elektročasť ČS + ASRTP

SO 18 Výtlak z ČS

SO 19 Chodník

SO 20 Stoka A4-1

SO 21 Stoka C

SO 22 Stoka D

SO 23 Stoka D1

SO 24 Stoka D2

SO 25 Stoka E
SO 26 Stoka E1
SO 27 Stoka E2
SO 28 Stoka E3
SO 29 Odbočky - I.etapa
SO 30 Elektrická prípojka k ČS

2.2. ČEREŇANY – ČOV:

Stavebné objekty:

SO 02 Čistiareň odpadových vôd
SO 02.1 Budova
SO 02.2 Bleskozvod
SO 02.3 Elektroinštalácia
SO 02.4 Vzduchotechnika
SO 03 Prepojovacie potrubia, výustný objekt
SO 04 Vodovodná prípojka
SO 05 NN prípojka
SO 06 Prístupová komunikácia
SO 07 Oplotenie
Prevádzkové súbory
PS 01 Čerpacia stanica
PS 02 Mechanické predčistenie
PS 03 Biologické čistenie a rozdeľovací objekt
PS 04 Čerpacia stanica zväzaných vôd
PS 05 Dúchadlá a rozvod vzduchu
PS 06 Prepojovacie potrubia
PS 07 Kalové hospodárstvo
PS 08 NN, meranie a regulácia
PS 09 Terciárne dočistenie, merný objekt a výustný objekt

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy č. OVS/9000907/76/20 zo dňa 21.09.2020.
3. Vodnú stavbu prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým a manipulačným poriadkom.
4. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
5. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.
6. S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke stavby, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky podať orgánu štátnej vodnej správy v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s vyhodnotením skúšobnej prevádzky.
8. Účinnosť čistenia odpadových vôd overiť v skúšobnej prevádzke a na základe výsledkov skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd na trvalú prevádzku stavby spolu s vyjadrením správcu vodného toku.
9. Na základe skúšobnej prevádzky aktualizovať a schváliť prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku ČOV.
10. Podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania:

a) Slovenská správa ciest IVSC Žilina (stanovisko č. SSC/1247/2021/6470/43161 zo dňa 17.12.2021):

1. Odstránenie vád požadujeme v nasledovných termínoch:

- Oprava poškodeného krytu vozovky v styku s osadeným novým cestným obrubníkom v Čereňanoch na stoke „A4“ medzi šachtami Š11 a Š22.

Termín odstránenia do 30.06.2022

- Oprava poškodeného krytu vozovky v styku s osadeným novým cestným obrubníkom v Čereňanoch na stoke „B“ medzi šachtami Š12 a Š18.

Termín odstránenia do 30.06.2022

2. Opravy požadujeme zrealizovať v zmysle platných TP a KL.

3. Zápisničné odovzdanie stavby prebehne po zrealizovaní opráv v zmysle bodu 1.

4. Požadujeme doložiť porealizačné zameranie trasy kanalizácie vo vzťahu k telesu cesty I/64 v tlačenej aj digitálnej forme.

5. Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/64 za prípadné poruchy a vady, ktoré vznikli jeho zásahom do cestného telesa.

6. Vlastník alebo správca kanalizačného potrubia na výzvu správcu cesty na vlastné náklady bezodkladne zrealizuje úpravu (vyrovnanie, oprava, zvýšenie nivelety) kanalizačných šacht nachádzajúcich sa vo vozovke podľa požiadavky správcu cesty.

7. Investor resp. budúci užívateľ stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť resp. odstrániť uvedenú stavbu na svoje náklady do termínu určeného správcom komunikácie.

8. V prípade, že sa stavba nachádza na pozemkoch zapísaných na LV SR - Slovenská správa ciest požadujeme do 3 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, aby bola zameraná porealizačným geometrickým plánom (vrátane prípadného ochranného pásma) a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

b) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany (ďalej len SVP, š. p, .č. CS SVP OZ PN 2389/2022/5 zo dňa 21.4.2022):

- Pri všetkých objektoch stavby, ktoré neboli zrealizované v súlade s našimi podmienkami uvedenými v našich stanoviskách pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, v prípade vzniku škôd na týchto objektoch vplyvom nepriaznivých účinkov vôd alebo v dôsledku výkonu správcovstva na vodných tokoch (v rámci výkonu údržby vodných tokov a pri zabezpečovaní zákonných povinností v zmysle platnej legislatívy), nebude naša organizácia znášať náhradu týchto škôd, ale vzniknuté škody si bude investor stavby odstraňovať na vlastné náklady. V prípade realizácie úpravy toku našou organizáciou, ak časť stavby bude zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma vodného toku, investor zabezpečí preložku vedenia na vlastné náklady. Jedná sa o nasledovné časti stavby:

• Objekty: VÝTLAK Z ČS, úsek Š1a STOKA B – STOKA B0 Š5, úsek Š1 STOKA B1 – Š2 STOKA B1-1, STOKA B5 Š4-Š5, STOKA B2 Š-RŠ, STOKA A Š3, STOKA E Š4, sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku.

- Na všetky pozemky vo vlastníctve alebo v správe našej organizácie, do ktorých stavba zasahuje na základe porealizačného zamerania, je potrebné po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť zmluvný vzťah na odbore správy majetku Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany.

II.

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie odpadových vôd

z verejnej kanalizácie obce Čereňany po prečistení v ČOV do vodného toku Čereniansky potok.

Povolenie sa vydáva na dobu dočasného užívania vodnej stavby na skúšobnú prevádzku.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- max. hod. prietok: 11 l/s, priemerný prietok: 3,8 l/s, 330 m³/deň, 120 450 m³/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- kontinuálne meranie okamžitého prietoku a pretečeného množstva odpadovej vody v mernom objekte na odtoku z ČOV.

2. Prípustné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ

CHSKCr :

- koncentrácia p 110 mg/l; m 170 mg/l;
- bilančné hodnoty 36,3 kg/deň; 13,25 t/rok

BSK5 (ATM):

- koncentrácia p 20 mg/l; m 45 mg/l;
- bilančné hodnoty 6,6 kg/deň; 2,41 t/rok

NL :

- koncentrácia p 20 mg/l; m 50 mg/l;
- bilančné hodnoty 6,6 kg/deň; 2,41 t/rok

N - NH₄ :

- koncentrácia p 15 mg/l, 30(Z1) mg/l, - (Z2) ; m 40 mg/l, 40(Z1) mg/l, - (Z2)
- bilančné hodnoty 4,95 kg/deň, 9,9(Z1) kg/deň ; 1,81 t/rok
- Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C.
- Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9°C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9°C.

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- vodný tok Čereniansky potok, hydrologické číslo 4-21-11- 074, rkm 1,000, pravý breh,
- kontinuálne vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Čereňany po prečistení v mechanicko-biologickej ČOV 2200 EO s terciálnym stupňom čistenia,
- prevažujúci charakter vypúšťaných vôd - splaškové odpadové vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly:

a) Miesto odberu vzoriek: v mernom objekte na odtoku z ČOV.

b) Spôsob odberu vzoriek:

- Koncentračné hodnoty „p“ sledovať v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.
- Koncentračné hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

c) Minimálna početnosť odberu vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty „p“:

- min. 12 vzoriek, približný interval odberu 1 mesiac.

d) Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je v súlade s určenými prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak maximálne v 2 vzorkách za obdobie posledných 12 mesiacov je prekročená koncentračná hodnota „p“ pri počte 12 vzoriek za rok.
- Hodnota „m“ je stanovená ako neprekročiteľná v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly.
- Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd povolených orgánom štátnej vodnej správy sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozborami, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.

5. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

a) Producent odpadových vôd je povinný sledovať kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd a oznamovať výsledky tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.

b) Prietok a množstvo vypúšťaných odpadových vôd vyhodnocovať z meraní v mernom objekte na odtoku z ČOV.

c) Producent odpadových vôd je povinný vykonávať overenie meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradiel, archivovať údaje 5 rokov.

d) Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname ČOV.

6. Ďalšie podmienky:

a) Na základe výsledkov skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd na trvalú prevádzku stavby spolu s vyjadrením správcu vodného toku.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Rozhodnutie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 6 488/2.2,3.

Odôvodnenie

Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, v zastúpení ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, podal dňa 25.06.2021 návrhy na vydanie povolenia na užívanie vodných stavieb realizovaných v rámci v rámci stavby Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV: „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ a „Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“ v k.ú. Čereňany so skúšobnou prevádzkou ČOV v trvaní 12 mesiacov.

Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela: „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ a povolenie na nakladanie s vodami vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia rozhodnutím č. OZP 1297/2002/ŠVS zo dňa 24.5.2002, právoplatným dňa 26.06.2002. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodnutím č. OÚŽP/2008/02621 zo dňa 27.11.2008, právoplatným dňa 30.12.2008. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením a povolenie na osobitné užívanie vôd vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/00098 zo dňa 09.09.2013, právoplatným dňa 09.10.2013. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2019/002553 zo dňa 07.02.2019, právoplatným dňa 13.03.2019, a rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/009393-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022. Povolenie na vodnú stavbu „Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“ vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/01801 zo dňa 30.09.2013, právoplatným dňa 04.11.2013. Predĺženie platnosti stavebného povolenia a povolenie na zmenu vodnej stavby pred dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2015/016527 zo dňa 02.10.2015, právoplatným dňa 02.11.2015 a č. OU-PD-OSZP-2021/009392-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022.

Nakoľko uvedené vodné stavby, na ktoré boli vydané samostatné stavebné povolenia, prevádzkovo súvisia, orgán štátnej vodnej správy spojil kolaudačné konania vodných stavieb a povolenie na dočasné užívanie vodných stavieb na skúšobnú prevádzku vydáva stavebníkovi v jednom rozhodnutí v zmysle § 73 ods. 11 vodného zákona.

Listom č. OU-PD-OSZP-2021/019714-002 zo dňa 05.08.2021 správny orgán oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Vzhľadom k tomu, že konanie sa týka rozsiahlej líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania orgán štátnej vodnej správy začatie konania s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním oznámil verejnou vyhláškou.

Na kolaudačnom konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.09.2021, boli zistené závady brániace jej užívaniu a neboli predložené všetky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia, preto tunajší úrad konanie prerušil rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/019714-006 zo dňa 23.09.2021 a vyzval stavebníka na odstránenie zistených závad v určenej lehote. Na základe žiadostí stavebníka bolo kolaudačné konanie opakovane prerušené a lehota na odstránenie závad predĺžená rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/019714-011 zo dňa 08.12.2021 a č. OU-PD-OSZP-2022/008518-015 zo dňa 02.02.2022. Po postupnom odstránení závad a doplnení dokladov, naposledy dňa 10.06.2022, správny orgán nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby dali stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza pod č. B/2020/02581-HŽP/010485 zo dňa 29.10.2020, OR Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi pod č. ORHZ-PD-2021/000334 zo dňa 03.09.2021, Inšpektorát práce Trenčín pod č. IPTN/IPTN_ODD BOZP/KON/2022/706-2022/3334 zo dňa 23.02.2022, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie:

štátna posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2021/022496-002 dňa 16.09.2021, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2021/023699-002 dňa 14.09.2021, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2021/16810-2/65618/Osw zo dňa 09.08.2021, SSC IVSC Žilina pod č. SSC/1247/2021/6470/43161 zo dňa 17.12.2021, SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, SPHN Topoľčany pod č. CS SVP OZ PN 2389/2002/5 zo dňa 21.04.2022, StVPS, a.s., Banská Bystrica na ústnom pojednávaní dňa 21.09.2021, Slovak Telekom a.s. dňa 02.11.2020, obec Čereňany: súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia pod č. 405/2021 zo dňa 27.09.2021, stanovisko pod č. OcÚ-Č-251/2021-001 zo dňa 25.05.2021, oznámenie o prevzatí miestnych komunikácií pod č. OcÚ-Č-521/2020 zo dňa 12.10.2020 a na ústnom pojednávaní dňa 21.09.2021, stanovisko projektanta STVS – servicing s.r.o., Banská Bystrica, Ing. Mareka Ivaniča ku kolaudácii stavby pod č. 29/2022 zo dňa 19.01.2022.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

- stavebné povolenia, povolenia na zmenu vodnej stavby pred dokončením,
- Zmluva č. 907-1/2015 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania „Agglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“ uzavretá medzi obcou Čereňany a StVS, a.s., Banská Bystrica dňa 20.8.2015, ktorou prešli práva a povinnosti stavebníka z obce Čereňany na StVS, a.s. Banská Bystrica,
- Zmluva č. SD/9000 907/57/17 o poskytovaní služieb stavebného dozoru na stavbe uzavretá medzi StVS, a.s., Banská Bystrica a ESP Consult, s.r.o., Šamorín dňa 29.06.2017,
- Zmluva č. OVS/9000907/76/20 uzavretá medzi vlastníkom stavby StVS, a.s., Banská Bystrica a oprávneným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Stredoslovenskou vodárenskou s prevádzkovou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica dňa 21.09.2020,
- zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena s vlastníkmi pozemkov, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov,
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou,
- dokumentácia skutočného realizovania stavby, ktorú vypracoval STVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, v roku 2020 pod č. zákazky 102-04/360-2020,
- geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- geometrické plány na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete vyhotovil GEOMAD s.r.o., Vlkanovská 23/3, 976 31 Vlkanová: GP č. 47418397-301/2019 až GP č. 47418397-328/2019, v počte 28 ks,
- dokumentácia z archeologického prieskumu,
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby od 19.10.2020 do 29.03.2021,
- stavebné denníky,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku: skúšky tesnosti kanalizačného potrubia, skúšky vodotesnosti kanalizačných šacht, nádrží, tlakové skúšky výtlačných potrubí, vodovodnej prípojky, preskúšanie vytyčovacieho potrubia, protokoly o vykonaní individuálneho a komplexného vyskúšania technologického zariadenia ČOV, ČS, elektrorevízie, osvedčenie o úradnej skúške vyhradených technických zariadení elektrických, odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii a k úradnej skúške vyhradených technických zariadení elektrických, skúšky lôžok, obsypov a zásypov potrubí, kamerový monitoring kanalizačného potrubia,
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty a vyhlásenia o zhode materiálov a výrobkov zabudovaných na stavbe, zápisy o umiestnení prípojok/odbočení, certifikát o overení meradla prietoku – merný žľab s indukčným prietokomerom na odtoku z ČOV,
- prevádzkový a manipulačný poriadok Čereňany - kanalizácia, ktorý vypracoval StVS - servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, v roku 2020 pod č. zák. 102-05/203-2020, prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku ČOV Čereňany, ktorý vypracoval Ferrmont a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, v 2020.

Pre skúšobnú prevádzku ČOV vydal orgán štátnej vodnej správy povolenie na vypúšťanie odpadových vôd v súlade s podmienkami povolenia na vypúšťanie odpadových vôd vydaného v časti I. rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Prievidza č. OUŽP/2013/000987 zo dňa 09.09.2013, ustanoveniami vodného zákona a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, nakoľko stavebník nežiadal povoliť vyššie limitné hodnoty vypúšťaného znečistenia počas skúšobnej prevádzky ČOV.

Správny orgán zistil, že skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Nepodstatné odchýlky od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby. Užívaním stavby počas skúšobnej prevádzky v súlade s určenými

podmienkami nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia. Po skončení skúšobnej prevádzky vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie a určí podmienky trvalého užívania stavby. Podľa preskúmaných dokladov kolaudovaná stavba je spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 2x 530 eur podľa položky 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený dňa 30.06.2021 bankovým prevodom za každý návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia samostatne.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní k zámeru navrhovanej činnosti. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na jeho webovom sídle. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Čereňany podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame obec Čereňany verejnú vyhlášku zaslať tunajšiemu úradu s vyznačením dátumu zverejnenia (vyvesenia/ zvesenia).

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
3. Obec Čereňany, 972 46 Čereňany
4. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, 921 80Piešťany
5. Dotknutá verejnosť: Pavol Vážan, Na záhumní 442/19, 972 46 Čereňany
6. Verejnou vyhláškou - vlastníkom pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená

Na vedomie:

7. RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
8. OR Hasičského a záchranného zboru, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
9. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
10. OÚ Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
11. SSC, Továrenská 7, 811 09 Bratislava
12. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Obec Čereňany, Pálenická 4, 972 46 Čereňany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Pavel Vážan, Na Záhumní 442/19, 972 46 Čereňany, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza 1
Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 1510/36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto